

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛГЭК»

А.И. Гладышев

2012

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование объекта:

**«Реконструкция (вынос) 8 КЛ-6 кВ: ПС «Южная» яч.12 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3 х 240) (инв. № 340532), ПС «Южная» яч.14 - ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3 х 2140) (инв. № 346424), ПС «Южная» яч. 30- ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3 х 240) (инв. № 346434), ПС «Южная» яч. 38- ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3 х 240) (инв. № 346435)**

1. Основание для проектирования	Включение в Программу перспективного развития ОАО «ЛГЭК» на 2012 год пункта в соответствии с договором инвестирования
2.Заказчик	ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»
3.Генпроектировщик	Определить на основании конкурсной проработки
4.Объем выполняемых работ	Выполнить разработку проектной и рабочей документации по реконструкции (выносу) 8 КЛ-6 кВ ПС «Южная»-ЦРП «Город» из зоны реконструкции ТЦ «Янтарь» по ул. Неделина.
5. Основные требования к проекту	<p>Выполнить проектно-сметную документацию по реконструкции (выносу) 8 КЛ-6 кВ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ПС «Южная» яч.12 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3 х 240) (инв. № 340532);</li><li>- ПС «Южная» яч.14 - ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3 х 2140) (инв. № 346424);</li><li>- ПС «Южная» яч. 30- ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3 х 240) (инв. № 346434);</li><li>- ПС «Южная» яч. 38- ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3 х 240) (инв. № 346435).</li></ul> <p><u>Основные требования:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- реконструкцию (вынос) КЛ-6 кВ выполнить согласно ПУЭ;</li><li>- прохождение трассы ЛЭП определить с учётом ремонтно-пригодности и удобства эксплуатации по согласованию с ОАО «ЛГЭК»;</li><li>- проект реконструкции (выноса) КЛ-6 кВ согласовать с ОАО «ЛГЭК» и ВДУ Ростехнадзора.</li></ul>
6. Особые условия	Выбор марки, сечения ЛЭП произвести в соответствии с существующими нагрузками.

7. Исходные данные для проектирования, выдаваемые Заказчиком

Технические условия, подготовленные ОАО «ЛГЭК». Технический паспорт 8КЛ-6 кВ: ПС «Южная»- ЦРП «Город».

Директор КЭС



И.Н. Сай

Согласовано:

Главный электрик



К.В. Воронов

и.о. Нач. ЮРЭ

Дет. Делам АВ

Мяжкова Л.Л.  
23-62-75

